



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOSANI - ROMANIA  
[www.primariadorohoi.ro](http://www.primariadorohoi.ro)

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: [primariadorohoi@primariadorohoi.ro](mailto:primariadorohoi@primariadorohoi.ro)



Nr. /20.07.2017

Vizat  
Primar  
Ing.Dorin Alexandrescu



## RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CADRULUI TEHNIC CU ATРИBUTII IN DOMENIUL APARARIИ IMPOTRIVA INCENDIILOR

Având în vedere prevederile art.13 lit i) și art. 27 lit e) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și prevederile art. 14 lit. e) și Ordinul 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, vă prezint Raportul de analiză a capacitatei de apărare împotriva incendiilor în municipiul Dorohoi pe semestrul I al anului 2017.

Cadrul legal care reglementează activitatea în domeniul situațiilor de urgență are la bază:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,in care au fost efectuate modificari ;
- OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor,
- Ordinul 712/2005 privind aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariajilor în domeniul situațiilor de urgență,
- Ordinul 106/2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale și a agenților economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuțuni în domeniul stingerii incendiilor.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform graficului de control întocmit, a fost executat controlul intern privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la unele din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local .

În urma controlului au fost întocmite „ Note de control ” în care au fost specificate neregulile constataate pentru fiecare locație în parte și au fost stabilite de comun acord cu persoanele responsabile termene pentru remedierea neconformităților găsite. Ca o problema majoră în special la Casa de cultură, sala teatrului, sediul Bibliotecii ,Starea civilă sunt probleme din punct de vedere al autorizării PSI.

Referitor la cladirile în care funcționează servicii aflate în subordinea Consiliului Local s-au constatat urmatoarele:

de există verificări efectuate în ceea ce privește instalațiile electrice, în instalațiile de detectie, la instalațiile de climatizare ;

- nu există registrul de evidență a acestor revizii;
- nu există registrul de control pentru instalația de hidranți interiori;
- la Casa de cultură și sala teatrului nu este efectuată tratarea cu substanțe ignifuge a materialelor ușor combustibile;

Cu data de 01.07.2017 conform Ordin privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, la toate sediile la care au avut loc modificări sau reparări trebuiau să fie autorizate din punct de vedere PSI, ceea ce nu s-a întâmplat.

Ca nereguli de ordin administrative, întâlnite la unele locuri de muncă:

- neactualizarea unor documente sau evidențe specifice privind apărarea împotriva incendiilor (planuri de protecție împotriva incendiilor, fișe individuale de instrucție în domeniul situațiilor de urgență, organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă).

Activitatea de instruire a salariaților în domeniul situațiilor de urgență se desfășoară la angajare, în cazul desfășurării unor lucrări periculoase, pe schimburi (acolo unde este cazul) și periodic în conformitate cu prevederile legislative din domeniu, potrivit graficului și tematicii anuale de instruire întocmite și aprobată pe categorii de personal.

Personalul care asigură prima intervenție pentru stingerea incendiilor la fiecare loc de muncă și intervine cu ajutorul mijloacelor tehnice de stins incendii (stingătoare, instalația de hidranți interiori), coordonează activitatea de evacuare și salvare a persoanelor / bunurilor în caz de incendiu sau acordă primul ajutor persoanelor accidentate, este instruit lunar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și participă periodic (trimestrial) la instrucții practice-aplicative privind utilizarea mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor.

In primele luni ale anului au fost verificate locuințele Consiliului Local și locuințe ANL, unde au fost constatați nereguli referitoare la:

- instalatii electrice defecte, folosirea improvizatiilor;
- existenta cosurilor de fum necuratate;
- sunt folosite mijloace de incalzire deteriorate-sobe-deasemeni senzorii de gaz nu există sau nu sunt folosiți;
- acolo unde apartamentele au fost prevazute cu stingătoare acestea nu au mai fost verificate;
- blocurile ANL, au prevazute semnalizari luminoase în caz de incendiu , nu sunt functionale.

Ca o problema majoră în zonele Al.Pișcului, Al.Cristahului, Calea Plevnei, Aleea Crivă, datorită ingustării străzilor prin parcarea autoturismelor ceeaodată pe ambele sensuri, se îngreunăcază accesul mașinilor de pompieri în zonele respective.

În vederea îmbunătățirii activității ar fi necesare unele investiții care privesc în mod special revizii la timp a tuturor instalațiilor, atât cele de gaz cat și cele electrice sau de detectie, la investițiile noi vor fi solicitate să fie autorizate din punct de vedere al securitatii la incendiu.

Intocmit  
Sef SVSU- ing. Angela Francu