



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PRIMAR

DISPOZITIE

cu privire la eliberarea „Permisului de lucru cu foc “ din cadrul Primăriei
municipiului Dorohoi ,

Primarul municipiului Dorohoi ,judetul Botosani, analizand referatul
cu nr.13768 din 19.09.2011, întocmit de d-na ing.Angela Francu, sef Serviciu
Voluntar pentru Situatiile de Urgenta
avand în vedere prevederile Legii 307/2006 , privind apararea împotriva
incendiilor,
în conformitate cu art 101 si art.106.din Ordin 163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor,
în temeiul art. 68(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată,

dispune :

Art. 1 . În cadrul Primărie se interzice, executarea lucrărilor cu foc deschis
sub orice formă și în toate spațiile aparținătoare unității. Fac excepție de la această
regulă, cazurile în care pentru remedierea unei defecțiuni se impun expres
executarea de lucrări cu foc deschis.

Art. 2 . Pentru emiterea „*Permisului de lucru cu foc*” împuternicesc pe
doamna Angela Francu ,sef SVSU,iar în lipsa acesteia pe specialistul în domeniul
protectie civile dl.sing.Ioan Calancea.

Art. 3 . În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis,
acestea se vor executa dacă este cazul numai pe baza „*Permisului de lucru cu foc*”
eliberat de către persoana împuternicită.

Art. 4 . Au dreptul să execute lucrări cu foc deschis persoanele autorizate care
execută lucrări de reparații în acest sens.

Art. 5 . În spațiile aparținătoare Primăriei, care sunt menționate în interdicția
lucrărilor cu foc deschis ,se interzice accesul cu țigări, chibrituri sau brichete.
Deasemenea se interzice cu desăvârșire „*Fumatul*”.

Art. 6. Se stabilesc următoarele locuri de fumat, care vor fi amenajate conform art.106 din OMAI 163/2008 , după cum urmează:

- în spatele Primăriei municipiului Dorohoi- aripa nordică;
- la intrarea în Casa municipală de Cultură, în exterior pe partea dreaptă pe latura dinspre stradă;
- la serviciul Taxe și impozite, în exterior pe latura sudică a clădirii;
- la Bibliotecă, în exterior la intrarea principală în clădire;
- în spatele sediului la intrarea în clădirea din spate.

Art. 7. De respectarea prevederilor prezentei decizii răspund conducătorii locurilor de muncă, iar controlul va fi executat de către **cadru tehnic în situații de urgență**.

Art. 8. Prezenta decizie va fi adusă la cunoștința întregului personal de către **cadru tehnic în situații de urgență**.

Art. 9. Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


Art 10. Dispozitia va fi comunicata:

Institutiei Prefectului Judetului Botosani,
Serviciului Voluntar al municipiului Dorohoi,
Conducatorilor locurilor de munca mai sus mentionate :

- serviciul Taxe si Impozite
- Casa de cultura
- administrator sediul Primariei
- Biblioteca
- compartiment Stare Civila

PRIMAR

ing, Dorin Alexandrescu



Avizat pentru legalitate

SECRETAR

jr. Veronica Florea



Nr. 1105

din 20.09.2011

INSTRUCȚIUNI

specifice de prevenire a incendiilor pentru lucrările cu foc deschis

Executantul lucrării este obligat să utilizeze pentru efectuarea lucrărilor cu foc deschis echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

Toate echipamentele și aparatele se întrețin și se va verifica în conformitate cu instrucțiunile furnizorului, proprietarul acestuia fiind obligat să facă dovada efectuării operațiunilor menționate, la termen și de către personal de specialitate

1). PREGĂTIREA ZONEI DE LUCRU presupune:

- pregătirea locului unde urmează să se execute operațiunea de sudare sau de tăiere cu flacăra oxiacetililena ;
- înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2m. și bine ancorate de podea;
- protecția pardoselei din materiale combustibile cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. cu tablă sau din plăci din materiale necombustibile;
- îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță la cel puțin 10m. de locul sudurii sau tăierii;
- curățarea pasajelor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100mm. de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele, brocurile de sudură, cu flacăra, sau cu alte partiucule de materiale incandescente ;
- înlăturarea posibilităților ca sursele de foc(scântei particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente, sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor sau orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile ;
- dotarea cu mijloace de prima intervenție corespunzătoare
- asigurarea, prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis;

Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte în care sau vehiculat și depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili, se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea umplerea cu apă sau cu gaze inerte -izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator .

-piesele instalațiilor și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile cum sunt uleiurile, textilele etc.

a). La sudarea sau tăierea cu flacăra oxiacetililică

- amplansarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilena transportabil și a buteliei de oxigen, la cel puțin 10m. între acestea și locul de sudare cu foc deschis și respectiv cel puțin 5m. între ele .
- generatoarele cu acetilenă transportabile se instalează de regula în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare și de sursele de foc deschis;
- în mod excepțional se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj sau de întreținere cu caracter temporar cu respectarea următoarelor condiții:
- debitul maxim de acetilenă să nu depășească 3,2m. cubi/h;

- generaorul să fie verificat și să posede placa de timbru ;
 - încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4kgr;
 - încăperea să aibă un volum de minimum 350m. 3 și să fie bine ventilată ;
 - să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranță;
 - să se realizeze pe toată durata amplasării generatorului în încăperea , oprirea funcționării eventualilor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei ;
- b). La sudarea electrică
- înlăturarea contactelor imperfecte sau a defectelor de izolație
 - racordarea corespunzătoare a pieselor de sudare;
 - asigurarea secțiunii și continuității cablurilor de alimentare cu energie electrică ;

2). EXECUTAREA LUCRĂRII

În timpul executării lucrării trebuie să se asigure :

- supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării , a dispersiei (a răspândirii) și a traiectoriilor scânteiilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură ;
- stingerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă , dacă ,durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse)de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- împiedicarea transmiterii accidentale de curent electric prin instalația de sudare în conductoarele neutre sau punerea la pământ a circuitului primar;
- urmărirea apariției curenților indeși în iesele metalice din jurul cablurilor de sudare , la utilizarea curentului alternativ;

3).DUPA TERMINAREA LUCRĂRII SE VOR LUA URMĂTOARELE MASURI:

- verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea , precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare , pentru a constata dacă li s-au creat focare de incendiu (zone incandescente , resturi de ars sau degajări de fum)etc.;
- descoperirea tuturor zonelor protejate , verificându-se dacă starea lor este intactă , și luarea de măsuri în consecință ;
- verificarea la anumite intervale , pe percusul mai ultor ore și în timpul nopții , a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acesteia ;
- depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare ;
- reamplasarea în pozițiilor inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării ;
- colectarea nămolului (șlamului)de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat ;

Executarea lucrărilor de sudură , tăiere , lipire sau altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne , fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile și condițiile menționate în permis , constituie contravenție conform H.G.NR.678/ 1998 Rep. art.1.pct.10 și se sancționează cu amendă .

Întocmit,